NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

2026.11.10 13:28:05
ANDREJ OBRONEK
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

Poročilo o izvedeni nalogi

Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-25/73214-26/116689
Naročnik:	OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48 4228 Železniki
Naročilo:	Pogodba št., PG-2300-25/73214-26/98449, 4303-160/2025-007, z dne 21.01.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj
Vodja naloge:	Andrej Obronek, dipl.san.inž.
Maribor,	10.11.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - zajetje Ron
Številka vzorca:	26/116689
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, 4228 Železniki
Vzorec odvzel:	Andrej Obronek, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	05.11.2026 10:00
Mesto odvzema:	Vodovod Ron, zajetje Ron
Vzorec sprejel:	Andrej Obronek
Kraj in čas sprejema:	Kranj, 05.11.2026 13:20

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/73214-26/116689-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/73214-26/116689-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-25/73214-26/116689-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - zajetje Ron
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/116689
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje pitne vode
Vodja naloge:	Andrej Obronek, dipl.san.inž.
Naročnik:	OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, 4228 Železniki
Naročilo:	Pogodba št., PG-2300-25/73214-26/98449, 4303-160/2025-007, z dne 21.01.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 262617, 05.11.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Ron, zajetje Ron
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 05.11.2026 10:00
Odvzel: Andrej Obronek, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 05.11.2026 13:20
Sprejel: Andrej Obronek

Datum poročila: 10.11.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema



Evidenčna oznaka: 2300-25/73214-26/116689-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, oblačno

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	8.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	05.11.26 05.11.26
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	05.11.26 05.11.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Andrej Obronek, dipl.san.inž. ob 10.11.2026 13:23

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4004-25/73214-26/116689-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - zajetje Ron
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/116689; Lab. št.: 26/13406
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vzorčenje in mikrobiološko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.
Naročnik: OBČINA ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 48, 4228 Železniki
Naročilo: Pogodba št., PG-2300-25/73214-26/98449, 4303-160/2025-007, z dne 21.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Ron, zajetje Ron
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 05.11.2026 10:00
Odvzel: Andrej Obronek, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 05.11.2026 13:20
Prevzel: Marjeta Mubi

Datum poročila: 09.11.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	05.11.2026 06.11.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	05.11.2026 06.11.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	05.11.2026 09.11.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	05.11.2026 09.11.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ocenjeno 3	CFU/mL	05.11.2026 09.11.2026

Analitik:
Špela Rupnik, mag. biotehnolog.

Odgovorna oseba:
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol. ob 09.11.2026 13:30:16

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.